

## Drift 2019

1. I 2019 blev der udpumpet 41468 m<sup>3</sup> det er på samme niveau som sidste år. Der har været et spild på 1810 m<sup>3</sup> eller 4,36%. Dette er noget højere end sidste år. Vi aflæser stadig målere hvert kvartal og igen i år har det ført til at vi har kontaktet enkelte forbrugere, og gjort opmærksom på at de evt. havde en lækage. Vi holder og så dagligt øje med vores overvågningssystem for at se om forbruget om natten er tæt på 0m<sup>3</sup>. vi har i efteråret kunne se at der er brugt mere vand om natten og været har været opmærksomme på om der evt. er en lækage på vores net. Vi fandt noget af forklaringen ved års aflæsningen, hvor der var en forbruger der havde et brud.
2. Vi har i 2019 ikke haft nye tilslutninger og heller ikke haft nogle nedtagninger.
3. Der har i 2019 været meget få afbrydelser af vandet.
4. Den 24. januar om aftenen var der en bil der kørte i grøften på V.H. strandvej og var så uheldig at ramme et el skab så vi have ingen strøm på vandværket og kunne derfor ikke levere vand. Vi fik hurtigt kontaktet elværket og ca. 4 timer senere var der igen strøm/vand, heldigvis kom ingen i bilen til skade.
5. Den 18/1 blev det årlige Service vandværket udført og det forløb uden problemer hullerne til rentvandstanken trænger til reovering og skal gøres inden næste inspektion af tanken i 2022.
6. Den 22. juni havde vi en arbejdsdag hvor vi fik opdateret vores tilstandsrapporter på de forskellige installationer. Rapporterne findes i vores driftshåndbog og skal hjælpe os med at opdage fejl og mangler i tide. Der blev også klippet grene og rettet hegn ved borerne.

Vores beredskabsplan blev også gennemgået og opdateret, så det er de rigtige telefonnumre og kontakt personer der står i den.

Vi havde også besøg af Videnporten der fortalte om hvilke muligheder vi havde ved at lave ny hjemmeside i samarbejde med dem. Hvilket vi efterfølgende har sagt ja til og i oktober fik vi vores nye hjemmeside som fungerer fint, hvor man kan finde mange oplysninger om vandværket

7. Den 30.november sendte vi rense grise gennem vores råvandsledning det forløb uden problemer.

## Adminiatration

1. Vi har i 2019 haft 3 almindelige bestyrelses møder den 6/3, 20/5 6/11
2. Den 31 januar var vi til et opfølgende møde med skive kommune og med andre af vores nabo vandværker. Hvor vi skulle give udtryk for vores holdninger til en vandfond. Bestyrelsen er positiv over for vandfonden hvis alle vandværker er med, og det kan lade sig gøre at finde de rigtige bestyrelsesmedlemmer. Vi har også givet udtryk for at vi ikke p.t. har mulighed for at bidrage til bestyrelsesarbejdet. Det kom også frem på mødet at det største vandværk i kommunen ikke

umiddelbart ikke var interesseret i en vandfond. Andre vandværker i området var skeptiske og mente at de selv kunne klare opgaven.

3. 20/3 afholdt vi generalforsamling med 6 fremmødte. Ferdinand blev valgt til bestyrelsen i stedet for Anders Bakann
4. Den 9/4 var vi til det årlige info møde med skive kommune mødet handlede meget om Vores BNBO områder og hvordan kommunen og vandværkerne kommer videre med arbejdet. Repræsentanten fra Danske vandværket mente at det var kommunens ansvar at finde ud af hvordan beskyttelsen skal foregå og håndteres.
5. Den 24/10 var Karsten og jet til et informations møde arrangeret af Vandværkssamarbejdet i skive kommune. Det handlede om Drift og styring af mindre vandværk og Højslev- Nr. Søby vandværk fortalte hvilke metoder/hjælpe værktøjer de brugte. Der ud over var der et indlæg fra PC brøndboring om hvordan man kunne sikre sine boringer mod pesticider.
6. Vandværket har i 2019 modtaget ca. 250 mails af forskellig slags. Der kommer stadig flere og flere mails, ikke alle kræver nogen aktion og kan hurtig springes over/eller slettes, men der er mange informationer man skal forholde sig til og tage stilling til, Det er jo let "bare at sende en mail". Jeg har sendt ca. 100 mails og en del SMS er.

## 2020 indtil videre

Service på vandværk

2 defekte stophaner

Brud på kåsvej. Hvilket forklaret det stigende nat forbrug

Service boringer Hvor den ene pumpe og stigerør blev skiftet..

Der vil blive lagt asfalt foran vandværket